

**Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин
в атмосферне повітря стаціонарними джерелами котельні № 16 Комунального
підприємства «Смілакомунтеплоенерго»**

Комунальне підприємство «Смілакомунтеплоенерго» (КП «Смілакомунтеплоенерго»), код ЄДРПОУ 33648312, Черкаська область, Черкаський район, м. Сміла, вул. В. Чорновола, 72 -А, тел. (04733) 2-40-77, e-mail: skte@ukr.net. Котельня №16, м. Сміла, вул. Н. Світличної, 16. Метою підприємства є отримання дозволу на викиди для існуючого об'єкта. Потужність котельні №16 становить 300кВт, що не підпадає під категорію видів планованої діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і не підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля». Котельня № 16 займається виробництвом теплової енергії та її транспортуванням споживачам м. Сміла. В приміщенні котельні встановлено три сучасних опалювальних газових котла ТермоБар КС -Г-100ДС. Продукти спалювання виділяються в атмосферне повітря через 3 димові труби. При використанні природного газу в атмосферне повітря виділяються такі забруднюючі речовини, як: Азоту діоксид в кількості 0,423 т/рік; Азоту(1) оксид (N₂O) - 0,0006 т/рік; Вуглецю оксид - 1,242 т/рік; Вуглецю діоксид - 277,587 т/рік; Метан - 0,006 т/рік. Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва та заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин для об'єктів 3 групи згідно Наказу Міністерства ОНПС України № 108 від 09.03.2006 року не розробляються. Фактичні викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від котельні №16 не перевищують встановлені законодавством нормативи. Збір зауважень та пропозицій громадськості по даному питанню проводить, протягом 30 днів з дати подачі повідомлення в місцевих друкованих засобах інформації, Черкаська обласна військова адміністрація. (18000 м. Черкаси, бульв. Шевченка 185, тел/факс(0472) 37-29-15, 33-73-13, 36-11-13, e-mail: srzg@ck.gov.ua).